

Modulo IF96007 comunicazione PROFIBUS

Il modulo IF96007 abbinato a strumenti della serie Nemo 96HD ne rende disponibili tramite comunicazione PROFIBUS tutti i dati riguardanti le misure effettuate ed i parametri di configurazione

COMUNICAZIONE PROFIBUS

Isolata galvanicamente da ingressi misura e alimentazione (Nemo 96HD)
Standard: PROFIBUS EN50170
Tempo di risposta a interrogazione: ≤ 10ms
Distanza massima dal supervisore: secondo standard
Velocità trasmissione: fino a 3Mb

PARAMETRI PROGRAMMABILI

N° indirizzo: 1...255

Module IF96007 PROFIBUS communication

Module IF96007 combined with meters of Nemo 96HD series makes available, by PROFIBUS communication, all the data relevant to carried out measurement as well as the configuration parameters.

PROFIBUS COMMUNICATION

Galvanically insulated from measuring inputs and aux. supply (Nemo 96HD)
Standard: PROFIBUS EN 50170
Required response time to requester: ≤ 10ms
Highest distance from supervisor: standard
Baud rate: up to 3Mb

PROGRAMMABLE PARAMETERS

N° address: 1...255

Module IF96007 communication PROFIBUS

Le module IF96007 connecté à des appareils de la série Nemo96HD rend disponible, par la communication PROFIBUS tous les données concernant les mesurages effectués et les paramètres de configuration.

COMMUNICATION PROFIBUS

Isolée galvaniquement des entrées mesure et de l'alimentation (Nemo 96HD)
Standard: PROFIBUS EN 50170
Temps de réponse à l'interrogation: ≤ 10ms
Max. distance du superviseur: selon standard
Vitesse de transmission: jusqu'à 3Mb

PARAMETRES PROGRAMMABLES

N° adresse: 1...255

Modul IF96007 PROFIBUS-Kommunikation

Wird das Modul IF96007 mit Geräten der Reihe Nemo96HD verbunden, so wird in der PROFIBUS-Übertragung die Messungen der Daten und die Konfigurationsparameter zur Verfügung gestellt.

PROFIBUS KOMMUNIKATION

Galvanisch isoliert von Messeingängen und Versorgung (Nemo 96HD)
Standard : PROFIBUS EN50710
Antwortzeit zur Abfrage: ≤ 10ms
Max. Entfernung vom Überwacher: nach Standard
Übertragungsgeschwindigkeit: bis 3Mb

PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Adresse: 1...255

MD

10781760



Cod. IF96007

ATTENZIONE!

L'inserimento dei moduli deve essere effettuato con lo strumento non alimentato.

ATTENTION!



Modules must be connected with non-fed meter.

ATTENTION!

Lors du montage des modules, le Nemo 96HD doit impérativement être hors tension.

ACHTUNG!

Das Modul darf nur bei ausgeschaltetem Gerät (ohne Versorgungsspannung) eingesteckt bzw. entfernt werden.



IME

ISTRUMENTI MISURE ELETTRICHE SpA

Via Travaglia 7
20094 CORSICO (MI)
ITALIA
Tel. 02 44 878.1
Fax 02 45 03 448
+39 02 45 86 76 63
www.imeitaly.com
info@imeitaly.com



Ingresso programmazione
Input programming
Entrée programmation
Programmierung starten



Indietro una pagina
A page backward
Une page en arrière
Eine Seite zurück



Uscita senza salvataggio
Exite without backup
Sortie sans sauvegarde
Programmierung beenden
(ohne Speicherung)



**= Valido solo quando ci sono più moduli
= Valable uniquement si plusieurs modules

**= Valid only when there are many modules
= nur wenn mehrere Module eingesteckt sind

***Modulo successivo**
Next module
Module suivant
Nächstes Modul



***Modulo precedente**
Previous module
Module précédent
Vorheriges Modul

PASSWORD 1

PASSWORD 1

MOT DE PASSE 1

KENNWORT 1



PREMERE + VOLTE

PRESS MANY TIMES

APPUYER PLUSIEURS FOIS

MEHRMALIGES DRÜCKEN



INDIRIZZO

ADDRESS

ADRESSE

ADRESSE



PASSWORD 2

PASSWORD 2

MOT DE PASSE 2

KENNWORT 2



SALVA

SAVE

SAUVE

SAVE

